

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 05/28 от 21.01.2022г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ Школа № 21 г. о. Самара, акта по результатам плановой выездной проверки № 05/28 от 21.01.2022 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений **предлагаю:**

№	Наименование мероприятий
Школа, 443061, г. Самара, ул. Силаева, 1	
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	- п. 2.2.1 высадить по всему периметру забора зеленые насаждения на собственной территории учреждения
2	- п. 2.4.3 заменить в кабинетах физики, математики, русского языка, химии учебные столы и стулья, имеющие дефекты и повреждения
3	- п. 2.4.6.2 заменить всю посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали
4	- п. 2.5.2, п. 2.5.3 восстановить целостность внутренней отделки <i>- полы в спортзале полы имеют дефекты окраски; - стены и потолки помещений имеют дефекты: следы протечек в спортзале; стены в туалете на 1 этаже имеют дефекты и повреждения (часть плитки отколота)</i>
5	- п. 2.6.1, п. 3.4. отсутствует холодное и горячее водоснабжение в кабинете физики, в лаборантской при нем;
6	- п. 2.6.1, п. 3.4. обеспечить горячим водоснабжением - установить водонагревающие устройства: <i>кабинет химии, лаборантскую при нем, мастерскую для мальчиков, туалеты, умывальные перед обеденным залом (по проекту проведено только холодное водоснабжение)</i>
7	- п. 2.7.2 заменить ветхие оконные рамы для обеспечения возможности проведения проветривания помещений <i>отсутствует возможность проведения проветривания помещений из-за ветхости оконных рам - до 70% от всех окон (130 окон)</i>
8	- п. 2.11.4 установить в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей
9	- п. 3.4.5 оснастить гардеробы крючками или местом для хранения обуви
10	- п. 3.4.8 установить демонстрационный стол в кабинете физики на подиуме
11	- 3.4.9 оборудовать при спортзале раздевальную для мальчиков
12	- п. 2.7.5 убрать или заменить ограждающие устройства отопительных приборов в спортзале из ДСП
СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	
13	- п. 2.14 выделить отдельное бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке, в помещении, задействованном для приготовления холодных блюд (салатов, закусок)

14	✓ - п. 2.15 привести в рабочее состояние местная система вентиляции с механическим побуждением в помещении, являющемся источником выделения избытков тепла и влаги (на пищеблоке)
15	✓ - п. 2.16 восстановить целостность внутренней отделки <i>внутренняя отделка производственных и складских помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами</i>
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	
16	- Таблица 5.34, п.9, соблюдать требования по обеспечению относительной влажности воздуха в учебном кабинете № 217 по нормируемой величине в 55-62%
17	- Таблица 6.1 соблюдать в кабинете информатики, оборудованном персональными компьютерами, площадь на одно рабочее место не менее 4,5 кв.м

Срок исполнения предписания от 21.01.2022г. № 05/28 - 10.08.2024г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:
юридическое лицо **МБОУ Школа № 21 г. о. Самара.**

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Чевтаева Т.В.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека **в течение десяти рабочих дней** с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- в судебном порядке в рамках действующего законодательства РФ предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования п. 2 ст. 39 ФЗ №248 от 31.07.2021 г.).

О выполнении предписания прошу сообщить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области, в отдел надзора по гигиене детей и подростков, письменно по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, 4 этаж, каб. 415, 423; по факсу 332-02-61; по электронной почте childarc.Chevtayeva@fsnsamara.ru, childarc@fsnsamara.ru, в указанные в предписании сроки.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил

Директор МБОУ Школы № 21 г. о. Самара



Жаляева Елена Александровна