

Информация о предписании

Инструкция по заполнению: Для ввода информация о мероприятиях по данному предписанию нажмите на кнопку "Добавить мероприятие предписания".

Реквизиты документа	Предписание №171/1/1 от 08.04.2021
Тип предписания	Пожарная безопасность
Орган, проводивший проверку	ОНД
Файл предписания	Предписание, детский сад._compressed.pdf (/index.php?r=prescription/default/preddown&id_pr=4403)

[Редактировать данные предписания \(/index.php?r=prescription/default/pred_edit&id_pr=4403\)](/index.php?r=prescription/default/pred_edit&id_pr=4403)

Мероприятия предписания

№	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок исполнения мероприятия по предписанию	Необходимая сумма, руб.	Сведения о финансировании	Выполнено	
1	Для покрытия пола в группе "Подсолнушки" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ)	№123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134	20.01.2022	200000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_pr=4403) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_pr=4403)
2	Для покрытия пола в группе "Лютики" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ)	№123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134	20.01.2022	200000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_pr=4403) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_pr=4403)
3	Для покрытия пола в группе "Ромашки" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ)	№123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134	20.01.2022	200000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_pr=4403) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_pr=4403)

№	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок исполнения мероприятия по предписанию	Необходимая сумма, руб.	Сведения о финансировании	Выполнено	
4	Проступи ступеней наружной эвакуационной лестницы 3-го типа из помещения группы "Подсолнушки", расположенной на 2-ом этаже здания, выполнены не сплошными из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали, а прутковыми.	№123-ФЗ 22.07.2008, СП 1.13130.2020 п.1ч.2ст.1,ч.3,4ст4,ч.1ст6,п.2ст.52,ч.1ст.53, п.5.1.1,п.7.1.2	20.01.2022	100000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_r (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_m

[Добавить мероприятие предписание \(/index.php?r=prescription/default/mer_add&id_pr=4403\)](#)

[Назад \(/index.php?r=prescription/default/object_update&id_build=2642\)](#)