

Информация о предписании

Инструкция по заполнению: Для ввода информация о мероприятиях по данному предписанию нажмите на кнопку "Добавить мероприятие предписания".

Реквизиты документа	Предписание №172/1/1 от 08.04.2021
Тип предписания	Пожарная безопасность
Орган, проводивший проверку	ОНД
Файл предписания	Предписание, школа_compressed.pdf (/index.php?r=prescription/default/preddown&id_pr=4399)

[Редактировать данные предписания \(/index.php?r=prescription/default/pred_edit&id_pr=4399\)](/index.php?r=prescription/default/pred_edit&id_pr=4399)

Мероприятия предписания

№	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Срок исполнения мероприятия по предписанию	Необходимая сумма, руб.	Сведения о финансировании	Выполнено	
1	Обеспечение исправного состояния механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	№123-ФЗ 22.07.2008,ППР утвержденные Постановлением правительства РФ № 1479 ч.8 ст.88, п .24	20.01.2022	80000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_mer=11425) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_mer=11425)
2	Покрытие полов в общих коридорах 1,2,3 этажей не соответствует требованиям пожарной безопасности	ППР, Постановление Правительства РФ № 1479 п.25	20.01.2022	700000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_mer=11434) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_mer=11434)
3	Отсутствует ограждение кровли (высота здания более 10 м ,п.25 предписания)	№123-ФЗ 22.07.2008, СП 4.13130.2013 п.1.ч.2.ст.1, ч.3.ст.4, ч.1.ст.6	20.01.2022	5000000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_mer=11435) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_mer=11435)
4	Над кровлей пристроенных спортивных залов, примыкающих к наружной стенке здания школы,заполнение оконных проемов в наружной стене в пределах 2-го этажа выполнено не противопожарным материалом, при этом участок кровли на расстоянии не менее 4-х метров по горизонтали от оконных проемов выполнен из горючих материалов(п.36 предписания)	№123-ФЗ 22.07.2008, СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2020, СНиП 21-01-97, СНиП 2.01.02-85 п.1.ч.2.ст.1, ч.3,4.ст.4, ч.1.ст.6,ч.6,7.ст.88, п 4.20, п 5.4.13., п. 7.15, п.3.11	20.01.2022	500000.00	муниципальная программа по мере поступления фин.	Нет	(/index.php?r=prescription/default/mer_update&id_mer=11437) (/index.php?r=prescription/default/mer_delete&id_mer=11437)

[Добавить мероприятие предписание \(/index.php?r=prescription/default/mer_add&id_pr=4399\)](/index.php?r=prescription/default/mer_add&id_pr=4399)